

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: **Stredoslovenská distribučná, a. s.**

Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina

IČO: **36442151**

v zastúpení firmou ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, podal dňa 19.1.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„11528 Čierne – Polesie – Rekonštrukcia NN siete“

v stavebnom konaní. Stavba bude líniová, umiestnená na parcelách KNC 4694/1,(KNE 7008/1),KNC 4694/5, 4707/1 (KNE 7166/3), KNC 2764, 2767, 2766/1, 2773, 2774, 2775, 2780, 2781/4, 4708, (KNE 7166/3), KNC 2796 (KNE 5832), KNC 2797/1, 4706, 2755/1, 2755/4, 2756/1, 2797/2, 6397/18, (KNE 5830, 5829). KNC 6397/19, 6397/12, 6397/21, 6397/14, k.ú. Čierne.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Územné rozhodnutie bolo vydané Obcou Čierne, pod č. 972/TS/20, dňa 3.12.2020.

Obec Čierne, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 608/2003 o štátnej správa pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, v znení noviel, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 stavebného zákona, v znení neskorších noviel, v stavebnom konaní. Po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba „**11528 Čierne – Polesie – Rekonštrukcia NN siete**“ na pozemkoch p. č. KNC 4694/1,(KNE 7008/1),KNC 4694/5, 4707/1 (KNE 7166/3), KNC 2764, 2767, 2766/1, 2773, 2774, 2775, 2780, 2781/4, 4708, (KNE 7166/3), KNC 2796 (KNE 5832), KNC 2797/1, 4706, 2755/1, 2755/4, 2756/1, 2797/2, 6397/18, (KNE 5830, 5829). KNC 6397/19, 6397/12, 6397/21, 6397/14, k.ú. Čierne.

sa podľa §66 stavebného zákona

povoľuje.

Členenie stavby:

SO 01 Montáž NN vzdušného vedenia

SO 02 Úprava domových prípojk

SO 03 Demontáž

Popis stavby:

- výmena holých AlFe vodičov za samostatné izolované vodiče
- výmena poškodených podperných bodov
- rekonštrukcia domových prípojok v úseku, kde dochádza k výmene holých vodičov za izolovaný vodič
- osadených bude 27 nových podperných bodov

Projektovú dokumentáciu spracoval:

ENData, Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo

Pre uskutočnenie stavby určuje stavebný úrad podľa §66, ods. 2 a 3 stavebného zákona, tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená v súlade s územným rozhodnutím č. 972/TS/20, dňa 3.12.2020, vydaným Obcou Čierne.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb stanovené §48-53 zák. č. 50/1976 Zb. a príslušné slovenské technické normy.
6. Stavebný odpad likvidovať zákonným spôsobom a to odvozom na riadenú skládku, prípadne odkonzultovať s obcou.
7. Stavbu vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a miestnych komunikáciách. Prípadné škody je stavebník povinný v plnej miere nahradiť. Znečistenie odstrániť.
8. Dodržať ochranné pásma energetických zariadení v zmysle zákona 656/04 Z.z. a príslušných noriem STN.
9. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia §43i, ods. 3, písm. a)- h), stavebného zákona
10. Stavba bude ukončená do 3 rokov.
11. Spôsob uskutočnenia stavby bude dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby oznámi stavebník stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania.
12. Stavebník je povinný pred začatím stavby:
 - zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení u jednotlivých správcoch sietí.
 - zabezpečiť presné vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
 - oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
13. Na stavbu budú použité materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu §43f stavebného zákona.
15. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
 - K stavbe sa vyjadrili:

1. *Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina:* - v celkovej situácii stavby vyznačiť ochranné pásma navrhovaných elektroenergetických zariadení, vyznačiť podzemné a nadzemné siete a zariadenia technického vybavenia
2. *SEVAK a.s. Žilina:*
 - v záujmovom území sa nachádza potrubie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ako aj prípojky pre jednotlivé domácnosti. Je potrebné dbať na to, aby pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu.
 - pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí, aby pri realizácii zemných prác bola dodržaná STN 73 6005.
 - počas stavebných prác a pri dotyku stavby s VV a VK je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti určené k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1,5m do DN 500 mm vrátane od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany
 - v pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k VV a VK alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. Výkopové práce v ochrannom pásme realizovať ručne
 - pri demontáži PB rešpektovať vodovodné a kanalizačné potrubie a ich ochranné pásma a súčasne dodržať vzdialenosť od potrubí tak, aby dosahovala min. dvojnásobok hĺbky základovej škáry menených podperných bodov
 - prípadnú kolíziu s inžinierskymi sieťami riešiť s príslušnými pracovníkmi HS vodovody a HS kanalizácie ešte pred zasypaním ryhy za účelom ochrany potrubí.
3. *SPP-D a.s. Bratislava :*
 - v záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo v minimálnej vzdialenosti od plynovodu a plynových prípojok
 - stavebník je povinný dodržať všeobecné podmienky stanoviska
4. *Slovak Telekom a.s. Žilina:*
 - dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK), stavebník je povinný dodržať uvedené v stanovisku ako aj Všeobecné podmienky ochrany SEK
5. *Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:*
 - pozemná komunikácia (PK) I/12 bude užívaná iným než zvyčajným spôsobom, stavebník je povinný pred realizáciou prác požiadať tento úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle §8 cestného zákona a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonáva cestný zákon
 - pred umiestnením prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu I/12 je potrebné požiadať tento úrad o vydanie určenia
 - v prípade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premávky na PK počas realizácie stavebných prác je potrebné požiadať o vydanie povolenia na uzávierku príslušný cestný orgán v zmysle § 7 cestného zákona a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva cestný zákon
 - v prípade zásahu o ochranného pásma cesty I/12, je stavebník povinný požiadať o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme
 - neznečisťovať cestu I/12. V prípade znečistenia PK, túto neodkladne vyčistiť

- *stavebný a výkopový materiál nesmie byť ukladaný na vozovku cesty I/12*
- *stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 18 cestného zákon, ako aj § 20 vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon*
- *stavebník dodrží v plnom rozsahu podmienky uvedené v stanovisku SSC IVSC Žilina č. SSC/9494/2020/6470/21547 zo dňa 16.7.2020*

6. *Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie:*

- *z hľadiska odpadového hospodárstva: Odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby bude zabezpečené jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie. Nevyužitý odpad budú skládkované na skládke, ktorá má udelený písomný súhlas v zmysle §97 ods.1 písm. a) zákona o odpadoch. Ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas realizácie. Výkopovú zeminu je možné využiť len na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby sa považuje za odpad a musí byť uložený v súlade so zákonom o odpadoch.*
- *z hľadiska ochrany prírody a krajiny: Vegetačný kryt odobrať, uložiť a po ukončení výkopových prác spätne použiť na povrchovú úpravu Počas stavebných prác dbať na ochranu existujúcej zelene. V prípade nevyhnutného a odôvodneného výrubu drevín a krovín rastúcich mimo les je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. Prebytočnú výkopovú zeminu neukladať do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby nedošlo k zasypaniu prípadných biotopov európskeho alebo národného významu, v prípade, že zemina nebude využitá v rámci dotknutej stavby, zlikvidovať ju na riadenej skládke TKO.*
- *z hľadiska štátnej vodnej správy – v prípade úniku znečisťujúcich látok počas realizácie stavby do povrchových vôd, podzemných vôd resp. do prostredia súvisiaceho s vodou, je potrebné vykonať opatrenia na ochranu vôd v zmysle § 41 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách*

7. *Krajský pamiatkový úrad Žilina:*

- *ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, nález je nevyhnutné okamžite hlásiť KPÚ Žilina*
- *stavebník je povinný zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby*

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- *námietky neboli vznesené*

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb..

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Stavba podlieha kolaudácii.

Odôvodnenie:

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a. s.; Pri Rajčianke 2927/8; 010 47 Žilina v zastúpení firmou ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, podal dňa 19.1.2021 na Obec Čierne

žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „11528 Čierne – Polesie – Rekonštrukcia NN siete“ Stavba bude líniová, umiestnená na parcelách KNC 4694/1,(KNE 7008/1),KNC 4694/5, 4707/1 (KNE 7166/3), KNC 2764, 2767, 2766/1, 2773, 2774, 2775, 2780, 2781/4, 4708, (KNE 7166/3), KNC 2796 (KNE 5832), KNC 2797/1, 4706, 2755/1, 2755/4, 2756/1, 2797/2, 6397/18, (KNE 5830, 5829). KNC 6397/19, 6397/12, 6397/21, 6397/14, k.ú. Čierne.

K žiadosti boli pripojené predpísané náležitosti: snímok z katastrálnej mapy, súhlasné stanoviská dotknutých organizácií štátnej správy a príslušná projektová dokumentácia ako aj súhlasy dotknutých vlastníkov.

Stanoviská správcov sietí a dotknutých inštitúcií:

- Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-CA-OSZP-2020/009745-002 z 13.7.2020; OU-CA-OSZP-2020/009670-004 z 18.8.2020; OU-CA-OSZP-2020/009674-002 z 13.7.2020
- Okresný úrad Čadca, pozemkové oddelenie, č. OU-CA-PLO-2020/009733-002 z 27.7.2020
- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-ZA-OCDPR-2020/032096-004 z 24.8.2020
- Slovak Telekom a.s. Bratislava, č. 6612023188 z 19.8.2020
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, č. ORHZ-CA2-2020/000339-002 z 28.7.2020
- SSD a.s. Žilina, č. Sw11528 z 9.4.2021
- SEVAK a.s. Žilina, č. O20026272 z 3.8.2020
- SPP-D a.s. Bratislava, č. TD/NS/0610/2020/Ki z 3.8.2020
- SSC, IVSC Žilina, č. SSC/9494/2020/6470/21514 z 16.7.2020
- KPÚ Žilina, č. 2020/14018-2/72010/KOP z 10.9.2020

Stavba bude realizovaná dodávateľsky.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona. Stavebný úrad dňa 11.2.2021 oznámil začatie stavebného konania a stanovil lehotu na vyjadrenie. V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky.

Bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby podľa §43d a §47, stavebného zákona v znení neskorších noviel a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem a je v súlade so schváleným územným plánom obce. Námietky a pripomienky účastníkov konania, stanoviská dotknutých orgánov a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Poučenie:

Podľa §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, podaním na Obec Čierne, 023 13. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších noviel:

100,-€

Ing. Pavol Gomola

starosta obce

Vyvesené: 7.4.2021

Zvesené: 22.4.2021

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

Doručuje sa:

1. SSD, a.s., ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo

Dotknuté orgány – na vedomie:

1. IVSC, M Rázusa 105/A, Žilina
2. SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
3. Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina
4. SPP-D, Mlynské Nivy 44 b, 825 11 Bratislava
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku, Čadca
6. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Čadca – všetky oddelenia, Palárikova 91
7. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Čadci, Palárikova 95